



Leilighetsborettslag

Sameiet Verkstedveien 1-3
Styret v/ Runar Utengen
Fjordsvingen 15
3427 Gullaug
Epost: runar.utengen@lifi.no
Tlf: 93080860
Org.Nr: 985267065

Lier, 31.08.2023

Tilstandsrapport – ventilasjon.

Power Clean har den 28.-29.08.2023 gjennomført rens av ventilasjonsanlegget i ovennevnte sameie/borettslag.

Vi har under gjennomføringen av oppdraget, i henhold til egne arbeidsmetoder og eget teknisk utstyr, ikke kunne påvise skader, defekter eller andre uregelmessigheter ved ventilasjonsanlegget annet enn det som er beskrevet i leilighetsrapporten.

Forklaring til leilighetsrapportene:

Leilighetsrapportene består av adresse til oppgangen, leilighetsnummer, avkryssing for rensset eller ikke rensset på kjøkken og våtrom. Det er markering for hjemme og ikke hjemme og mottatt nøkkel. Merknader står i eget felt.

Leilighetsnummer består av nummer på etasje og nummer på leilighet i den etasjen. Eks: 203 betyr; etasje 2, leilighet 03. Leilighetens nummer er regnet fra venstre mot høyre fra trappen eller inngang fra hovedinngangsdør.



en del av



Foretaksnr.: 940 484 871

Tlf: 800 35 300

Tlf: 02490

Holmenveien 2, 3402 Lier
Postboks 18, 3401 Lier.
E-post: post@powerclean.no
www.powerclean.no

Hovedkontor:
Fetveien 33, 2007 Kjeller
E-post: post@tt-teknikk.no
www.tt-teknikk.no

Leilighetene er avhengig av friskluft fra spalteventiler i vinduer og luker på yttervegg og ventiler inne i boligen til utluftning. Så lenge ventiler og ventilasjonskanalene inne i leiligheten ikke brukes på den måten de er ment for, blir luftsirkulasjonen dårligere i leiligheten.

For at man skal ha et godt inneklima, må ventilasjonskanaler og ventiler på bad og kjøkken være åpen og tilgjengelig for vedlikehold. Vi anbefaler at alle som har dekket til eller blindet ventiler i leiligheten om å sette disse i funksjon igjen.

Med vennlig hilsen
Power Clean

Am Kristin Ullén

For Øystein Overaae



en del av



Foretaksnr.: 940 484 871

Tlf: 800 35 300

Tlf: 02490

Holmenveien 2, 3402 Lier
Postboks 18, 3401 Lier.
E-post: post@powerclean.no
www.powerclean.no

Hovedkontor:
Fetveien 33, 2007 Kjeller
E-post: post@tt-teknikk.no
www.tt-teknikk.no